

ID. Cable	Sumario	Limite de Prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
VIC-PT06-1-5BC 1	PASA	TIA Cat 6 Channel	1.4 m	17.8 dB (NEXT)	09/10/2016 03:05 PM
VIC-PT06-1-5BD 2	PASA	TIA Cat 6 Channel	1.4 m	18.6 dB (NEXT)	09/10/2016 03:07 PM
VIC-PT06-1-5BD 3	PASA	TIA Cat 6 Channel	1.4 m	18.3 dB (NEXT)	09/10/2016 03:08 PM
VIC-PT06-1-5BD 4	PASA	TIA Cat 6 Channel	1.4 m	14.0 dB (NEXT)	09/10/2016 03:08 PM
VIC-PT06-1-5BD 5	PASA	TIA Cat 6 Channel	1.4 m	16.4 dB (NEXT)	09/10/2016 03:08 PM
VIC-PT06-3BC 1	PASA	TIA Cat 6 Channel	2.9 m	13.5 dB (NEXT)	09/10/2016 03:09 PM
VIC-PT06-3BC 2	PASA	TIA Cat 6 Channel	2.9 m	8.4 dB (NEXT)	09/10/2016 03:10 PM
VIC-PT06-3BC 3	PASA	TIA Cat 6 Channel	2.9 m	9.3 dB (NEXT)	09/10/2016 03:11 PM
VIC-PT06-3BC 4	PASA	TIA Cat 6 Channel	2.9 m	9.6 dB (NEXT)	09/10/2016 03:11 PM
VIC-PT06-3BC 5	PASA	TIA Cat 6 Channel	2.9 m	9.1 dB (NEXT)	09/10/2016 03:12 PM
VIC-PT6A-1-5BC 1	PASA	TIA Cat 6A Channel	1.4 m	13.3 dB (NEXT)	09/10/2016 03:13 PM
VIC-PT6A-1-5BC 2	PASA	TIA Cat 6A Channel	1.4 m	11.8 dB (NEXT)	09/10/2016 03:14 PM
VIC-PT6A-1-5BC 3	PASA	TIA Cat 6A Channel	1.4 m	11.6 dB (NEXT)	09/10/2016 03:15 PM
VIC-PT6A-1-5BC 4	PASA	TIA Cat 6A Channel	1.4 m	11.7 dB (NEXT)	09/10/2016 03:15 PM
VIC-PT6A-1-5BC 5	PASA	TIA Cat 6A Channel	1.4 m	11.7 dB (NEXT)	09/10/2016 03:16 PM
VIC-PT6A-3BC 1	PASA	TIA Cat 6A Channel	2.9 m	11.1 dB (NEXT)	09/10/2016 03:17 PM
VIC-PT6A-3BC 2	PASA	TIA Cat 6A Channel	2.9 m	12.2 dB (NEXT)	09/10/2016 03:19 PM
VIC-PT6A-3BC 3	PASA	TIA Cat 6A Channel	2.9 m	12.3 dB (NEXT)	09/10/2016 03:19 PM
VIC-PT6A-3BC 4	PASA	TIA Cat 6A Channel	2.9 m	10.0 dB (NEXT)	09/10/2016 03:20 PM
VIC-PT6A-3BC 5	PASA	TIA Cat 6A Channel	2.9 m	11.3 dB (NEXT)	09/10/2016 03:21 PM



ID. Cable: VIC-PT06-1-5BC 1

Fecha / Hora: 09/10/2016 03:05:40 PM

Paso Libre 17.8 dB (NEXT 12-45)

Límite de Prueba: TIA Cat 6 Channel

Tipo de Cable: Cat 6 UTP

NVP: 69.0%

Operador: LUIS CARLOS PIZA

Versión de Software: 2.6300

Versión de Límites: 1.8100

Fecha de calibración:

Principal (Probador): 04/04/2012

Remoto (Probador): 04/04/2012

Sumario de Pruebas: PASA

Modelo: DTX-1800

Principal N/S: 2008019

Remoto N/S: 2008020

Adaptador Principal: DTX-CHA002

Adaptador Remoto: DTX-CHA002

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 12]	1.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 12]	7
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 12]	0
Resistencia (ohm.)	[Par 36]	0.4
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 78]	34.9
Frecuencia (MHz)	[Par 78]	250.0
Límite (dB)	[Par 78]	35.9

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	45-78	12-45	45-78	45-78
NEXT (dB)	20.3	17.8	20.3	20.5
Frec. (MHz)	250.0	9.9	250.0	248.5
Límite (dB)	33.1	56.7	33.1	33.2
Peor Par	45	45	45	45
PS NEXT (dB)	20.0	18.1	20.0	21.4
Frec. (MHz)	250.0	9.3	250.0	249.5
Límite (dB)	30.2	54.6	30.2	30.2

PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-78	78-36	36-78	78-36
ACR-F (dB)	21.9	22.2	21.9	22.2
Frec. (MHz)	199.5	199.5	201.0	201.0
Límite (dB)	17.3	17.3	17.2	17.2
Peor Par	78	36	78	36
PS ACR-F (dB)	23.8	23.4	23.9	24.0
Frec. (MHz)	199.5	136.5	202.0	208.5
Límite (dB)	14.3	17.6	14.1	13.9

N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-78	12-45	45-78	45-78
ACR-N (dB)	26.5	22.9	55.2	55.5
Frec. (MHz)	2.9	3.3	250.0	250.0
Límite (dB)	61.6	60.9	-2.8	-2.8
Peor Par	36	45	45	78
PS ACR-N (dB)	25.9	22.5	55.6	56.7
Frec. (MHz)	3.3	3.3	250.0	250.0
Límite (dB)	58.4	58.4	-5.8	-5.8

N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	78	78	78	78
RL (dB)	1.1	-0.3	3.0	2.9
Frec. (MHz)	38.5	43.0	245.5	250.0
Límite (dB)	16.1	15.7	8.1	8.0

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



1.4 m



Mapa de Cableado (T568A)
PASA

